

Vysvetlenie súťažných podkladov I.
3.3.2021

Názov zákazky:

Zníženie energetickej náročnosti výrobných hál spol. TOMARK, s.r.o.

Otázka č. 1:

V rámci profesií je predmetom riešenia aj objekt plynoinštalácia-výmena infražiaričov vo výrobných halách. Tento objekt sa nenachádza v súťažných podkladoch prosíme o doplnenie Projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

Odpoveď:

V rámci expedície finálnej verzie rozpočtu bola táto časť vyňatá na základe odporúčaných opatrení v rámci vypracovaného energetického auditu. PD na túto časť je spracovaná, rovnako aj rozpočet.

Otázka č. 2:

Prosíme o určenie farby plastových okien na výrobnjej hale VH1

Odpoveď:

Okná sú biele, okrem okien rozmeru 4000x1000mm v počte 2ks, ktoré sú modré – rovnaký farebný odtieň ako jestv. okná v predmetnej sekcii, kde budú osadené.

Otázka č. 3:

Prosíme o doplnenie špecifikácie prvkov oceľových doplnkových konštrukcií na obidvoch halách. Týka sa to týchto položiek-vid' nižšie

VH1

103 767 767995210R Montáž a dodávka -oceľové doplnkové konštrukcie kg 5400,000

VH2

68 767 767995210R Montáž a dodávka -oceľové doplnkové konštrukcie kg 12300,000

Odpoveď:

Jedná sa o doplnenie oc. výmen, presná špecifikácia bude predmetom realizačnej dokumentácie.

Otázka č. 4:

Výrobná hala VH1

Prosíme o preverenie množstva, je táto tonáž uvedená správne?

49	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	268,139
50	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2681,390
51	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	268,139
52	013	979089012	Poplatok za skladovanie+kontajner - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	268,139

Odpoveď:

Tonáž je uvedená správne, rozpočtovali sme odvoz sute na vzdialenosť cca 10km.

Otázka č. 5

Je v množstve tejto položky zahrnutá aj výmera lemovanie okolo brán odtieňom červenej farby RAL 3000?

94	767	767411123R	Montáž a dodávka stenový lamelový fasádny hliníkový systém, lamely hr.1,2mm, farebné prevedenie, s príslušenstvom, lemovaním, oplechovaním, spojovací materiál	m2	1955,000
----	-----	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------

Odpoveď

Položka je agregovaná, čiže vrátane všetkých lemovaní, oplechovaní a príslušenstva.

Otázka č. 6

Pôvodný stav VH1

Obvodový plášť je kombinovaný montovaný z plynosilikátových panelov a murovaný z dierovaných tehál. Povrchová úprava pôvodného opláštenia predstavuje vonkajšia brizolitová omietka, v rámci východnej

dvojpodlažnej sekcie bolo navyše aplikované zateplenie EPS 70 F hr.50mm.

Nový stav VH1

Pred vlastnou realizáciou fasádneho systému, resp. pred kotvením a prichytením tepelnej izolácie je potrebné realizovať úpravu podkladu. Čo znamená úprava podkladu? Pôvodná omietka a zateplenie sa ponecháva?

Odpoveď:

V rámci prevetrávanej fasády v časti zateplenej sa pôvodná tepelná izolácia ponechá.

Úprava podkladu je navrhovaná v rámci kontakt. zatepl. systému, hlavne v rámci soklovej oblasti cca 153m².

Otázka č. 7

Otázka - je možné požiadavku na obrat 5 miliónov za posledné tri roky kumulovať formou združenia a takto sa uchádzať o zákazku ?

Podmienky účasti –finančné a ekonomické postavenie

B) Potenciálny dodávateľ predloží prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky.

Požiadavka na výšku obratu: min. 5 miliónov EUR za posledné tri hospodárske roky za uskutočnenie pozemných stavieb.

Odpoveď:

Ponuku môže predložiť skupina uchádzačov, pričom vyššie uvedenú podmienku účasti preukazujú spoločne.

Uchádzač môže využiť i kapacity inej osoby je možné využiť na preukázanie splnenia vyššie uvedenej zákazky, a to bez ohľadu na právny vzťah tretej osoby k uchádzačovi. V tomto prípade sa však v ponuke vyžaduje (alebo sa to bude vyžadovať v rámci inštitútu vysvetlenia/doplnenia ponuky), aby uchádzač preukázal, že pri plnení zákazky bude skutočne používať zdroje, resp. kapacity osoby, ktorú využije na preukázanie splnenia predmetných podmienok účasti.

Vyššie popísané skutočnosti môže uchádzač preukázať jednoduchým písomným čestným vyhlásením (prísľubom) takejto inej osoby, že v prípade potreby bude uchádzačovi k dispozícii na plnenie predmetu zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu, prípadne aj zmluvným vzťahom.

Rovnako upozorňujeme, že prijímateľ/obstarávateľ preverí, či osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia podmienok účasti, je oprávnená dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.